



ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Iepirkuma komisijas
2016.gada 28.novembra sēdē sniegtā atbilde
uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma
**„Vainodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas
(LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"
ietvaros”**
(identifikācijas Nr. VND 2016/14)
nolikumu

Jautājums	<p>1) Nolikuma 3.3. punktā norādīta prasība pieredzei grants ceļu pārbūvē. Minētā prasība nepamatoti ierobežo konkurenci, jo no dalības Konkursā ir izslēgti tie pretendenti, kuriem ir pieredze asfaltētu ielu un ceļu būvniecībā, kas ir uzskatāma par līdzvērtīgu pieredzi, jo minētie darbi sevī ietver nesaistītu minerālmateriālu maisījumu kārtu izveidi, izmantojot gan līdzīgu, gan krietni sarežģītāku iestrādes tehnoloģiju. Tādēļ, lai novērstu nepamatotu konkurences ierobežojumu, ir nepieciešams izdarīt grozījumus nolikuma 3.3.punktā, nosakot prasību pieredzei nevis <u>grants ceļu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu veikšanā, bet nesaistītu minerālmateriālu maisījumu kārtu izbūvē ielu un ceļu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvobjektos.</u></p> <p>2) Nolikuma 3.3. punktā norādīta prasība pieredzei, vērtējot to pēc līgumcenas. Lūdzam, kā pieredzes vērtēšanas kritēriju, noteikt iestrādāto nesaistīto minerālmateriālu maisījumu kārtu platību.</p>
Atbilde	Iepirkuma komisija 28.11.2016. ir veikusi grozījumus iepirkuma nolikumā. Lūzdu skatīt grozītā dokumenta redakciju.
Jautājums	Iepirkumu dokumentācijā “Skaidrojošai apraksts” ir teikts, kad autoceļa pārbūves projektā ir paredzeta esošās grants seguma virskārtas noņemšana, kuru izmanto kā atgūto materiālu un atlikušo daudzumu nogādā uz pasūtītāja atbērtni. Lūzdu norādīt attālumu līdz atbērtnei katrai daļai, vai atbērtnes adresi, ja visām iepirkuma daļām tā ir viena.
Atbilde	Atbērtnes attālumu katrā objektā var rēķināt 3 km. Katram objektam būs sava atbērtne, kas neatradīsies tālāk par 3 km.
Jautājums	iepirkuma daļai autoceļam Ozoliņi- Jaunvītoliņi rasējumos ceļam nav norādīts pilns platums(brauktuve+nomales) norādīts brauktuves platums 6m, bet nav norādīts nomales platums un nomales konstrukcija. Savukārt “Skaidrojošai apraksts” saka, kad brauktuves platums tiek veidots 5.5m, ieskaitot nomales. Lūzdu precizējiet ceļa izmērus un nomales konstrukcu.
Atbilde	"Skaidrojošajā aprakstā" ir neprecizitāte, drukas kļūda,- segums kopumā jāizbūvē 6 m platumā, kā dots rasējumā un nomales ir jānostiprina ar augu zemi un tās platums 0.5m katrā pusē, jo šim ceļam ir plānots asfaltbetona segums un pamats ir sagatavots, tā lai nav jāveic lieli būvniecības izdevumi - kopējais platums ir 7 m, kas arī ir ievērtēts Darba apjomos.

Jautājums	Vai piedāvājuma iesniegšanas brīdī pretendenta nodarbinātajam un piedāvājumā norādītajam būvspeciālistam, t.i. būvdarbu vadītājam, par kuru Sabiedrība iesniedz arī Nolikuma 4.1.6.punktā norādītās ziņas, piedāvājuma iesniegšanas brīdī jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā jeb pietiek tikai, lai Sabiedrība būtu darba tiesiskajās attiecībās ar šo būvdarbu vadītāju.
Atbilde	Nolikuma 3.3.2.3.punkts paredz, ka būvdarbu vadītājam "ir darba tiesiskās attiecībās ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir parakstījis apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja pretendents tiks piešķirtas iepirkuma līguma izpildes tiesības." Ņemot vērā minēto, ir pieļaujams, ka iepirkuma līguma izpildē iesaistāmais būvdarbu vadītājs uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav nodibinājis darba tiesiskās attiecības ar pretendentu, attiecīgi arī pretendents nav reģistrējies Būvkomersantu reģistrā kā savu darbinieku. Šādā gadījumā ir iesniedzams būvdarbu vadītāja brīvā formā sagatavots apliecinājums par dalību līguma izpildē.