Ūdensvada aksonometriskā shēma
M 1:75



Piezīmes
1. Cauruļvadus, vietās kur tie šķērso grīdu vai sienas ievietot aizsargčaulā kas atbilst 1,5 caurules diametriem.
   Tukšumu starp cauruli un aizssargčaulu aizpildīt ar mitrumizturīgu, elastīgu, blīvējošu mastiku.
2.Nosacītos apzīmējumus sk. Lapā ŪK-1.
3.Montāžas laikā ņemt vērā vispārējos norādījumus-sk. Lapu ŪK-1.
4.Materiālu specifikāciju sk. Lapā ŪK-7.
5.Ūdensvadu izvietojumu sk. Lapā ŪK-2, ŪK-3, ŪK-4, ŪK-5.

SIA "WS"
Būvk.reģ.Nr.: 7296-R
Kūrmājas prospekts 7-206,
Liepāja, LV-3401
mob.tel: +371 26534077; e-pasts: w.s@inbox.lv

Pasūtītājs	Vaiņodes internātpamatskola	Līgums Nr.	WS-133-12
Objekts	Skolas ēkas fasāžu, jumta un siltumtrases renovācija, "Vaiņodes internātpamatskola", Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads		
Rasējums	**Ūdensvadu aksonometriskā shēma.**	Stadija	Lapa
		TP	ŪK-6
Mērogs 1:75	Arh.reģ.Nr.167		

Būvpr.d.vad.	V. Viņķelis		10.12.
Izstrādāja	S. Grietēns		10.12.