

Izbūvējamais siltumtīkls (Skolas ēkai)			
Nr.p. k.	Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm)	Mērvienība	Apjoms
1	Siltumtīkla tranšējas un kanāla izrakšana "B" veida gruntī un aizbēršana hvid=0,8 m	m	63
2	Siltumtīkla kanāla KL120*-60* pārsegumu vāku montāža	m	42
3	Rūpnieciski izolētā caurule Dn80/Ø89/Ø180 "B" veida gruntī (2. sērija). Firmas Poliurs	m	88
4	Rūpnieciski izolēta dubultcaurule "UPONOR" Aqua Tw in Ø50×6,9/Ø32×4,4/175	m	44
5	Rūpnieciski izolēto cauruļvadu elastīgais ievads Dn80/Ø89/Ø180	vieta	4
6	Rūpnieciski izolētās caurules Dn80/Ø89/Ø180 pagrieziena par 90° leņķi (katlu mājā un ēkas pagraba stāvā)	k-ti	4
7	Rūpnieciski izolēti ventīļi Dn80; t=120°C; P=16 bar; (katlu mājā un ēkas pagraba stāvā)	k-ti	4
8	Rūpnieciski izolēti ventīļi Ø50; t=120°C; P=16 bar; (katlu mājā un ēkas pagraba stāvā)	k-ti	2
9	Rūpnieciski izolēti ventīļi Ø32; t=120°C; P=16 bar; (katlu mājā un ēkas pagraba stāvā)	k-ti	2
10	Rūpnieciski izolēto cauruļvadu Dn80/Ø89/Ø180 deformācijas kompensators	k-ti	2
11	Projektējamo rūpnieciski izolēto cauruļu Dn80 pieslēgšanās esošajam siltuma tīklam Dn80	vieta	4
12	Rūpnieciski izolētas caurules Dn80/Ø89/Ø180 nekustīgais balsts	gab	4
13	Rūpnieciski izolētas caurules Dn80/Ø89/Ø180 slīdošais balsts	gab	58
14	Rūpnieciski izolēta dubultcaurule "UPONOR" Aqua Tw in Ø50×6,9/Ø32×4,4/175 slīdošais balsts	gab	42
15	Šķērsošanās ar esošām komunikācijām. TV kabeli. TV kabelu ievietošana apvalkcaurulē Ø100; 1,0 m uz katru pusi no siltumtīkla caurules	vietas	1
16	Šķērsošanās ar esošo ūdensvadu	vietas	1
17	Šķērsošanās ar kanalizāciju	vietas	1
18	Esošā zālāja atrakšana un atjaunošana	m²	81
19	Asfalta seguma uzlaušana un atjaunošana	m²	22
20	Grants seguma uzlaušana un atjaunošana	m²	23
21	Siltumtīkla hidrauliskā pārbaude ar spiedienu P=16 bar un nodošana ekspluatācijā	k-ts	1
Demontāža			
1	Siltumtīkla kanāla KL120*-60* pārsegumu vāku demontāža	m	42
2	Tērauda caurules Dn80*	m	84
3	Tērauda caurules Dn32*	m	42

<div><div><div><div>WS</div><div>PROJEKTS</div><div>BŪVE</div></div></div><div><div>SIA "WS"</div><div>Būvkr.reģ.Nr.: 7296-R</div><div>Kūrmājas prospekts 7-206,</div><div>Liepāja, LV-3401</div><div>mob.tel: +371 26534077; e-pasts: w.s@inbox.lv</div></div></div>				<div>Vaiņodes internātpamatskola</div> <div>Līgums Nr. WS-133-12</div>	
<div>Objekts</div> <div>Skolas ēkas fasāžu, jumta un siltumtrases renovācija, "Vaiņodes internātpamatskola", Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads</div>					
<div>Rasējums</div> <div>Specifikācija</div>				<div>Stadija</div> <div>TP</div>	<div>Lapa</div> <div>IS-SAT-1</div>
<div>Būvpr.d.vad.</div>	<div>R.Degis</div>	<div></div>	<div>10.12.</div>		
<div>Projektēja</div>	<div>R.Degis</div>	<div></div>	<div>10.12.</div>		
<div>Mērogs</div>				<div>Arh.reģ.Nr.167</div>	