

### Paskaidrojuma raksts

Siltumtīkla renovācijas tehniskais projekts izstrādāts, atbilstoši projektēšanas uzdevumam pēc WS-133-12 līguma prasībām.

Šis projekts paredz siltumtrases rekonstrukciju no esošās katlu mājas līdz Skolas ēkai, Vaiņodē.

Siltumtīkls izveidots pēc divu vadu shēmas.

Siltumtīklu izbūvei tiek izmantotas 2. sērijas rūpnieciski izolēti tērauda cauruļvadi.

Siltumnesējs - ūdens ar temperatūru 80-60°C.

Siltumtīkls izbūvēts esošā siltumtīkla kanālā. Pirms jauno cauruļvadu montāžas, demontēt esošās nolietotās siltumtīkla caurules.

Zem rūpnieciski izolētām caurulēm siltumtīkla kanālā uzstādīt slidošos balstus. Siltumtīkla izvadiem caur celtniecības konstrukcijām un siltumtīkla kanāliem paredzēt elastīgos ievadus.

Zemes rakšanas un projektēto tīklu montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā izpildīt ar to organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.

Apkures sistēmas cauruļvadus pārbaudīt ar spiedienu 8 bar pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē.

Pirms siltumtīkla kanālu vāku uzlikšanas, pieaicināt pasūtītāja pārstāvi.

Siltuma slodzes tiek saglabātas esošās.

Projektā iespējams izmantot citu firmu iekārtas un materiālus, kuras ir analogas dotajiem un ir sertificētas LR.

Sastādīja: /R. Deģis/

### SAT rasējumu pamatkomplekta saraksts

N. p/k	Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
1	SAT-1	Vispārīgie rādītāji	
2	SAT-2	Siltumtīkla plāns	
3	SAT-3	Seguma atjaunošanas plāns.	
4	SAT-4	Garenprofils	
5	IS-SAT-1	Specifikācija	

Šī būvprojekta risinājumi atbilst  
Latvijas būvnormatīviem, kā arī  
citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs: **Roberts Deģis**  
(vārds uzvārds)  
**50-490**  
(sertifikāta Nr.)

2012.gada oktobrī  
(datums)

(paraksts)



**SIA "WS"**

Būvkr.reģ.Nr.: 7296-R  
Kūrmājas prospekts 7-206,  
Liepāja, LV-3401  
mob.tel: +371 26534077; e-pasts: w.s@inbox.lv

Vaiņodes internātpamatskola

Līgums Nr.  
**WS-133-12**

Objekts Skolas ēkas fasāžu, jumta un siltumtrases renovācija,  
"Vaiņodes internātpamatskola", Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads

Būvproj.vad.	A.Pope		10.12.	Rasējums <b>Vispārīgie rādītāji</b>	Stadija	Lapa
Būvpr.d.vad.	R.Deģis		10.12.		TP	SAT-1
Projektēja	R.Deģis		10.12.			
				Mērogs 1:500	Arh.reģ.Nr.167	